

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГОССТАНДАРТ

№ 0331328



Серия А

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Зарегистрирован в реестре  
№ ВУ/112 02.01. 088 00053

Срок действия с 28.07.2014 по 06.12.2017

Аккредитованный орган по сертификации РУП "Институт БелНИИС",  
220114, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 15 Б, тел. 267-10-01, тел./факс 267-90-94

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция изготовленная ООО "АЛЮТЕХ", Республика Беларусь и представленная на сертификацию под наименованием Оконные блоки из алюминиевого профиля "АлюминТехно" системы ALT C48 со стеклом 4 мм, 6 мм и однокамерными стеклопакетами СПО 4-16Ar-И4  
Серийное производство

код ОКП РБ – 28.12.10

код ТН ВЭД ТС – 7610 10 000 0

соответствует требованиям технических нормативных правовых актов:

ТР 2009/013/ВУ, СТБ 939-2013 "Блоки оконные и дверные балконные. Общие технические условия" п.п. 6.1.1 – 6.1.12.

Заявитель (изготовитель, продавец) ООО "АЛЮТЕХ", Республика Беларусь,  
220024, г. Минск, ул. Бабушкина, 21-39

код УНП – 101138749

Сертификат выдан на основании:

а) документов Акт инспекционного контроля от 07.07.2014;

б) протоколов испытаний Лаборатория строительной акустики и вибрационной безопасности РУП "Институт БелНИИС", ВУ/112.02.1.0.0110, протокол № 169/12 от 05.12.2012; НИОИОСК РУП "Институт БелНИИС", ВУ/112.02.1.0.0023, протоколы №№ 231т, 232т от 21.11.2012.

Инспекционный контроль осуществляет РУП "Институт БелНИИС".

Особые отметки Взамен сертификата соответствия № ВУ/112 03.11. 00244.

Срок хранения сертификата у заявителя - пять лет после окончания срока действия.

Дополнительная информация Фурнитура «Farim» (Италия). Классы по эксплуатационным показателям для окон с СПО 4-16Ar-И4: звукоизоляции - Г, сопротивлению ветровой нагрузке - Д.1, коэффициенту пропускания света - 1, сопротивлению теплопередаче - Т3 (0,38 м<sup>2</sup>·°С/Вт). Классы по эксплуатационным показателям для окон со стеклом 4 мм: воздухо- и водопроницаемости - Б, сопротивление теплопередаче 0,21 м<sup>2</sup>·°С/Вт.



Руководитель органа  
по сертификации

Эксперт-аудитор

О.Н. Лешкевич

инициалы, фамилия

А.В. Милошевский

инициалы, фамилия